



Renseignement technique AEAJ N° 32075

Titulaire
SOPREMA S.r.l.
via Industriale dell'Isola
24040 Chignolo d'Isola
Italy

Fabricant
SOPREMA S.r.l.
24040 Chignolo d'Isola
Italy

Groupe 122 - Plaques et nattes d'isolation thermique

Produit SOPRA XPS 500

Description Plaques d'isolation thermique en mousse de polystyrène extrudé (XPS), PS=33-46kg/m³, E≥60mm

Utilisation RF3 (cr)

Documentation FIW, München: RE 'H.E-36e/20' (24.06.2020), RE 'H.E-038e/20' (24.06.2020), RC 'H.K-030ec/20' (28.07.2021); Hersteller: DP 'INSES0103' (11.01.2021)

Conditions d'essai EN ISO 11925-2

Appréciation Classification E

Durée de validité 31.12.2027

Date d'édition 27.04.2022

Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Daniel Eising