



Renseignement technique AEAJ N° 32070

Titulaire

SOPREMA S.r.l.
via Industriale dell'Isola
24040 Chignolo d'Isola
Italy

Fabricant

SOPREMA S.r.l.
24040 Chignolo d'Isola
Italy

Groupe

122 - Plaques et nattes d'isolation thermique

Produit

SOPRA XPS WF

Description

Plaques d'isolation thermique en mousse de polystyrène extrudé (XPS), PS=28-38kg/m³, E≥30mm

Utilisation

RF3 (cr)

Documentation

FIW, München: RE 'H.E-024e/21' (09.03.2021), RE 'HE-21-1261-02' (18.05.2021), Rapport de classification 'H.K-16/21' (06.05.2021); Hersteller: DP 'INSIT0014' (11.01.2021)

Conditions d'essai

EN ISO 11925-2

Appréciation

Classification E

Durée de validité

31.12.2027

Date d'édition

27.04.2022

Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Daniel Eising