



Renseignement technique AEAJ N° 30619

Titulaire
puren gmbh
Rengoldshauser Strasse 4
88662 Überlingen
Germany

Fabricant
puren gmbh
88662 Überlingen
Germany

Groupe 122 - Plaques et nattes d'isolation thermique

Produit PUREN-PIR MV

Description Plaque en mousse dure polyurethan (PUR/PIR), revêtue de feutre minéral (env. 0,5mm),
PS=28kg/m³-38kg/m³, E≥60mm

Utilisation RF3 (cr)

Documentation FIW, München: RE 'H.E-066/17' (15.05.2017), RE 'H.E-077/17' (15.05.2017), RC 'H.K-044/17' (18.09.2017); Hersteller: DP '11311.CPR.2017.07' (01.07.2017)

Conditions d'essai EN ISO 11925-2

Appréciation Classification E

Durée de validité 31.12.2024

Date d'édition 03.05.2019

Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo