



VKF Technische Auskunft Nr. 32075

Inhaber /-in
SOPREMA S.r.l.
via Industriale dell'Isola
24040 Chignolo d'Isola
Italy

Hersteller /-in
SOPREMA S.r.l.
24040 Chignolo d'Isola
Italy

Gruppe 122 - Wärmedämmplatten und -matten

Produkt SOPRA XPS 500

Beschreibung Wärmedämmplatten aus extrudiertem Polystyrolschaum (XPS), RD=33-46kg/m³, D_z≥60mm

Anwendung RF3 (cr)

Unterlagen FIW, München: PB 'H.E-36e/20' (24.06.2020), PB 'H.E-038e/20' (24.06.2020), KB 'H.K-030ec/20' (28.07.2021); Hersteller: LE 'INSES0103' (11.01.2021)

Prüfbestimmungen EN ISO 11925-2

Beurteilung Klassifizierung E

Gültigkeitsdauer 31.12.2027

Ausstellungsdatum 27.04.2022

Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Daniel Eising