



## VKF Technische Auskunft Nr. 30619

**Inhaber /-in**  
puren gmbh  
Rengoldshauser Strasse 4  
88662 Überlingen  
Germany

**Hersteller /-in**  
puren gmbh  
88662 Überlingen  
Germany

**Gruppe** 122 - Wärmedämmplatten und -matten

**Produkt** PUREN-PIR MV

**Beschreibung** Hartschaumplatte aus Polyurethan (PUR/PIR) mit Mineralvlieskaschierung (ca. 0,5mm),  
RD=28kg/m<sup>3</sup>-38kg/m<sup>3</sup>, D≥60mm

**Anwendung** RF3 (cr)

**Unterlagen** FIW, München: PB 'H.E-066/17' (15.05.2017), PB 'H.E-077/17' (15.05.2017), KB 'H.K-044/17' (18.09.2017); Hersteller: LE '11311.CPR.2017.07' (01.07.2017)

**Prüfbestimmungen** EN ISO 11925-2

**Beurteilung** Klassifizierung E

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2024  
**Ausstellungsdatum** 03.05.2019  
**Ersetzt Dokument vom** -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo