



VKF Technische Auskunft Nr. 30618

Inhaber /-in
puren gmbh
Rengoldshauser Strasse 4
88662 Überlingen
Germany

Hersteller /-in
puren gmbh
88662 Überlingen
Germany

Gruppe 122 - Wärmedämmplatten und -matten

Produkt PUREN-PIR NE

Beschreibung Hartschaumplatte aus Polyurethan (PUR/PIR),
RD=29kg/m³-236kg/m³, D≥30mm

Anwendung RF3 (cr)

Unterlagen FIW, München: PB 'H.E-068a/16' (21.07.2016), PB 'H.E-069a/16' (21.07.2016), PB 'H.E-071a/16' (21.07.2016), PB 'H.E-072a/16' (21.07.2016), KB 'H.K-026b/16' (21.07.2016);
Hersteller: LE '20211.CPR.2017.07' (01.07.2017)

Prüfbestimmungen EN ISO 11925-2

Beurteilung Klassifizierung E

Gültigkeitsdauer 31.12.2024
Ausstellungsdatum 03.05.2019
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo